

令和 3 年度
水道水質検査結果（浄水・原水）

印南町生活環境課

管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下											
	2	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下											
	3	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下											
	4	1, 2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下											
	5	トルエン	0. 4 mg/L以下											
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下											
	7	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下							< 0.06				
	8	二酸化塩素	0. 6 mg/L以下							< 0.06				
	9	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下							< 0.001				
	10	抱水クロラール	0. 02 mg/L以下							< 0.001				
	11	農薬類	検出値と目標値の											
	12	残留塩素	1 mg/L以下							0.5				
	13	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下											
	14	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下											
	15	遊離炭酸	20 mg/L以下											
	16	1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下											
	17	メチル-tert-ブチルエーテル	0. 02 mg/L以下											
	18	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下											
	19	臭気強度（TON）	3 mg/L以下											
	20	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下											
	21	濁度	1度以下											
	22	pH値	7. 5程度											
	23	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、											
	24	従属栄養細菌	2000cfu/mL以下							1				
	25	1, 1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下											
	26	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下							0.05				
	27	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005 mg/L以下							< 0.000005				

管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下											
	2	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下											
	3	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下											
	4	1, 2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下											
	5	トルエン	0. 4 mg/L以下											
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下											
	7	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下							< 0.06				
	8	二酸化塩素	0. 6 mg/L以下							< 0.06				
	9	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下							< 0.001				
	10	抱水クロラル	0. 02 mg/L以下							< 0.001				
	11	農薬類	検出値と目標値の											
	12	残留塩素	1 mg/L以下							0.3				
	13	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下											
	14	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下											
	15	遊離炭酸	20 mg/L以下											
	16	1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下											
	17	メチル-tert-ブチルエーテル	0. 02 mg/L以下											
	18	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下											
	19	臭気強度（TON）	3 mg/L以下											
	20	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下											
	21	濁度	1度以下											
	22	pH値	7. 5程度											
	23	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、											
	24	従属栄養細菌	2000cfu/mL以下							1				
	25	1, 1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下											
	26	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下							0.05				
	27	ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005 mg/L以下							< 0.000005				

[illegible]

令和3年度 水質検査結果 【浄水】

採水地点：

崎山漁村センター

項 目		基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日		—	13日	12日	2日	7日	4日	1日	6日	10日	1日	12日	2日	2日
天候 前日		—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	雨	晴	雨
当日		—	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温		—	20.0	19.0	23.0	30.0	32.0	32.0	26.0	20.0	10.0	6.0	11.0	14.0
水温		—	17.0	19.0	22.0	25.0	28.5	28.5	26.0	18.0	16.0	11.0	10.0	11.5
残留塩素		0.1 mg/L以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3
水質基準項目	1 一般細菌	100cfu/mL以下	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						< 0.0003						
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005						
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						0.001						
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						0.39						
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						0.07						
	13 ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002						
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005						
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.001						
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001						
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008
	32 亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下						< 0.03						
	35 銅及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下						6.3						
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下						< 0.005						
	38 塩化物イオン	200 mg/L以下	4.4	4.3	4.4	4.1	4.1	4.3	4.1	4.2	4.8	4.8	5.4	5.4
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下						38.6						
	40 蒸発残留物	500 mg/L以下						80						
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02						
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005
	45 フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005						
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.89	6.83	6.72	6.54	6.27	6.74	6.78	6.91	6.86	7.04	6.73	6.94
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	51 濁度	2度以下	< 0.1	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下											
	2	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下											
	3	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下											
	4	1, 2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下											
	5	トルエン	0. 4 mg/L以下											
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下											
	7	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下							< 0.06				
	8	二酸化塩素	0. 6 mg/L以下							< 0.06				
	9	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下							< 0.001				
	10	抱水クロラル	0. 02 mg/L以下							< 0.001				
	11	農薬類	検出値と目標値の											
	12	残留塩素	1 mg/L以下							0.6				
	13	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下											
	14	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下											
	15	遊離炭酸	20 mg/L以下											
	16	1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下											
	17	メチルtertブチルエーテル	0. 02 mg/L以下											
	18	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下											
	19	臭気強度（TON）	3 mg/L以下											
	20	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下											
	21	濁度	1度以下											
	22	pH値	7. 5程度											
	23	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、											
	24	従属栄養細菌	2000cfu/mL以下							2				
	25	1, 1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下											
	26	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下							< 0.02				
	27	ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005 mg/L以下							< 0.000005				

令和3年度 水質検査結果 【浄水】

採水地点：

旧まづま保育園

項 目		基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日		—	13日	12日	2日	7日	4日	1日	6日	10日	1日	12日	2日	2日
天候 前日		—	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	雨	晴	雨
当日		—	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温		—	19.0	16.0	23.0	30.0	30.0	29.0	29.0	21.0	16.0	5.0	10.0	11.0
水温		—	16.0	20.0	21.0	25.0	29.0	28.0	25.0	18.0	13.5	8.0	8.0	9.0
残留塩素		0.1 mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5
水質基準項目	1 一般細菌	100cfu/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						< 0.0003						
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005						
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						0.002						
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						0.54						
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						0.07						
	13 ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002						
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005						
	ジス-1, 2-ジクロロエチン及び	0.04 mg/L以下						< 0.001						
	トランス-1, 2-ジクロロエチン													
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001						
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.1			< 0.06			< 0.06
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.001			0.001			0.001			< 0.001
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.001			0.003			0.001			< 0.001
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.003			0.006			0.003			0.001
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.001			0.002			0.001			0.001
	30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008
	32 亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下						< 0.03						
	35 銅及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下						6.7						
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下						< 0.005						
	38 塩化物イオン	200 mg/L以下	4.6	4.5	4.4	4.4	4.2	4.6	4.3	4.4	4.8	4.8	5.1	5.5
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下						44.1						
	40 蒸発残留物	500 mg/L以下						91						
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02						
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005
	45 フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005						
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.11	7.07	7.05	6.95	6.8	7.12	7.03	7.14	7.11	7.29	6.96	7.04
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	< 1	< 0	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	51 濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

[illegible]

管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下											
	2	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下											
	3	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下											
	4	1, 2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下											
	5	トルエン	0. 4 mg/L以下											
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下											
	7	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下							< 0.06				
	8	二酸化塩素	0. 6 mg/L以下							< 0.06				
	9	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下							< 0.001				
	10	抱水クロラル	0. 02 mg/L以下							0.001				
	11	農薬類	検出値と目標値の											
	12	残留塩素	1 mg/L以下							0.6				
	13	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下											
	14	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下											
	15	遊離炭酸	20 mg/L以下											
	16	1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下											
	17	メチルtertブチルエーテル	0. 02 mg/L以下											
	18	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下											
	19	臭気強度（TON）	3 mg/L以下											
	20	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下											
	21	濁度	1度以下											
	22	pH値	7. 5程度											
	23	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、											
	24	従属栄養細菌	2000cfu/mL以下							1				
	25	1, 1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下											
	26	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下							< 0.02				
	27	ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005 mg/L以下							< 0.000005				

[illegible]

令和３年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：

印南浄水場

項 目		基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			—	クリプト原虫	基40(追)	指標菌	大腸菌群	基40	指標菌	管18+農薬	—	指標菌	—	—
採水日		—		12日	2日	7日	4日	1日	6日	10日		12日		
天候 前日		—		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇		雨		
当日		—		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴		晴		
気温		—		20.0	26.0	30.0		30.5	28.0	19.0		7.0		
水温		—		18.0	24.0	24.0		27.0	26.0	19.5		9.0		
残留塩素		0.1 mg/L以上												
水質基準項目	1 一般細菌	100cfu/mL以下			1100			990						
	2 大腸菌	検出されないこと			陽性			陽性						
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003						
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005			< 0.00005						
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001						
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001						
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001						
	8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002						
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			< 0.004			< 0.004						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下			0.18			0.17						
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.05			0.05						
	13 ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.1			< 0.1						
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002						
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005			< 0.005						
	16 トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.001			< 0.001						
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001						
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001						
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001						
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001						
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下												
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下												
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下												
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
	30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
	32 亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.1			< 0.1						
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.68			0.14						
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			0.51			0.17						
	35 銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.1			< 0.1						
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			4			4.5						
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.073			0.021						
	38 塩化物イオン	200 mg/L以下			3			2.9						
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下			17			19						
	40 蒸発残留物	500 mg/L以下			75			63						
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02			< 0.02						
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下			< 0.00001			< 0.000001						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下			< 0.000001			< 0.000001						
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.005			< 0.005						
	45 フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005			< 0.0005						
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下			0.4			0.4						
	47 p H値	5.8以上8.6以下			7.47			7.7						
	48 味	異常でないこと			検査不能			検査不能						
	49 臭気	異常でないこと			異常なし			異常なし						
	50 色度	5度以下			15			5						
	51 濁度	2度以下			21.7			5.7						

令和3年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：

印南浄水場

項 目		基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			—	クリプト原虫	基40(追)	指標菌	ダイオキシン	基40	指標菌	管18+農薬	—	指標菌	—	—
	採水日	—		12日	2日	7日	4日	1日	6日	10日		12日		
	天候 前日	—		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇		雨		
	当日	—		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴		晴		
	気温	—		20.0	26.0	30.0		30.5	28.0	19.0		7.0		
	水温	—		18.0	24.0	24.0		27.0	26.0	19.5		9.0		
	残留塩素	0.1 mg/L以上												
管理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下								< 0.002				
	2 ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下								< 0.0002				
	3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下								< 0.002				
	4 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下								< 0.0004				
	5 トルエン	0.4 mg/L以下								< 0.04				
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下								< 0.008				
	7 亜塩素酸	0.6 mg/L以下												
	8 二酸化塩素	0.6 mg/L以下												
	9 ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下												
	10 抱水クロラール	0.02 mg/L以下												
	11 農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下												
	12 残留塩素	1 mg/L以下												
	13 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下								27.9				
	14 マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下								0.018				
	15 遊離炭酸	20 mg/L以下								2.4				
	16 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下								< 0.03				
	17 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下								< 0.002				
	18 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下								3.5				
	19 臭気強度（TON）	3 mg/L以下								< 1				
	20 蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下								55				
	21 濁度	1度以下								2				
	22 pH値	7.5程度								7.45				
	23 腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、 極力0								-1.7				
	24 従属栄養細菌	2000cfu/mL以下												
	25 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下								< 0.01				
	26 アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下												
	27 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下												
そ の 他	1 ダイオキシン類						問題なし							
	2 クリプト指標菌					検出されず			検出されず			1		
	3 クリプト原虫			陰性										
管理 目 標 設 定 項 目 （ 農 薬 類 ）	1 1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05								< 0.0001				
	2 2,2-DPA（ダラボン）	0.08								< 0.001				
	3 2,4-D（2,4-PA）	0.02								< 0.0002				
	4 EPN	0.004								< 0.00005				
	5 MCPA	0.005								< 0.0003				
	6 アシュラム	0.9								< 0.002				
	7 アセフェート	0.006								< 0.0008				
	8 アトラジン	0.01								< 0.0001				
	9 アニロホス	0.003								< 0.00005				
	10 アミトラズ	0.006								< 0.0003				
	11 アラクロール	0.03								< 0.0003				
	12 イソキサチオン	0.005								< 0.00005				
	13 イソフェンホス	0.001								< 0.00003				
	14 イソプロカルブ（MIPC）	0.01								< 0.0001				
	15 イソプロチオラン（IPT）	0.3								< 0.003				
	16 イプロベンホス（IBP）	0.09								< 0.0009				
	17 イミノクタジン	0.006								< 0.00005				
	18 インダノファン	0.009								< 0.00009				
	19 エスプロカルブ	0.03								< 0.0003				
	20 エディフェンホス（EDDP）	0.006												
	21 エトフェンブロックス	0.08								< 0.0008				
	22 エトリジアゾール（エクロメゾール）	0.004												
	23 エンドスルフアン（ベンゾエビン）	0.01								< 0.0001				
	24 オキサジクロメホン	0.02								< 0.0002				
	25 オキシシン銅（有機銅）	0.03								< 0.0003				
	26 オリサストロビン	0.1								< 0.001				
	27 カズサホス	0.0006								< 0.000006				
	28 カフェンストロール	0.008								< 0.00008				
	29 カルタップ	0.3								< 0.0008				
	30 カルバリル（NAC）	0.05								< 0.0002				
	31 カルプロパミド	0.04												
	32 カルボフラン	0.005								< 0.000003				
	33 キノクラミン（ACN）	0.005								< 0.00005				
	34 キャブタン	0.3								< 0.003				
	35 クミルロン	0.03								< 0.0003				

令和3年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：

印南浄水場

項 目	基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		—	ｸﾘﾌﾄ原虫	基40(追)	指標菌	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ	基40	指標菌	管18+農薬	—	指標菌	—	—
採水日	—		12日	2日	7日	4日	1日	6日	10日		12日		
天候 前日	—		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇		雨		
当日	—		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴		晴		
気温	—		20.0	26.0	30.0		30.5	28.0	19.0		7.0		
水温	—		18.0	24.0	24.0		27.0	26.0	19.5		9.0		
残留塩素	0.1 mg/L以上												
36	グリホサート	2							< 0.0002				
37	グルホシネート	0.02							< 0.0002				
38	クロメプロップ	0.02							< 0.0002				
39	クロルニトロフェン（CNP）	0.001							< 0.0001				
40	クロルピリホス	0.003							< 0.00005				
41	クロロタロニル（TPN）	0.005							< 0.0005				
42	シアナジン	0.001							< 0.00001				
43	シアノホス（CYAP）	0.003							< 0.00003				
44	ジウロン（DCMU）	0.002							< 0.0002				
45	ジクロベニル（DBN）	0.03							< 0.0001				
46	ジクロルボス（DDVP）	0.008							< 0.00008				
47	ジクワット	0.005							< 0.00005				
48	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004							< 0.00004				
49	ジチオカルバメート系農薬	0.005							< 0.00005				
50	ジチオビル	0.009							< 0.00009				
51	シハロホップブチル	0.006							< 0.00006				
52	シマジン（CAT）	0.003							< 0.00003				
53	ジメタメトリン	0.02							< 0.0002				
54	ジメトエート	0.05							< 0.0005				
55	シメトリン	0.03							< 0.0003				
56	ダイアジノン	0.003							< 0.00003				
57	ダイムロン	0.8							< 0.008				
58	ダゾメット、メタム及びMITC	0.01							< 0.00006				
59	チアジニル	0.1							< 0.001				
60	チウラム	0.02							< 0.0002				
61	チオジカルブ	0.08							< 0.0008				
62	チオフアネートメチル	0.3							< 0.003				
63	チオベンカルブ	0.02							< 0.0002				
64	テフリルトリオン	0.002							< 0.00001				
65	テルブカルブ（MBPMC）	0.02							< 0.0002				
66	トリクロビル	0.006							< 0.00006				
67	トリクロルホン（DEP）	0.005							< 0.00005				
68	トリシクラゾール	0.1							< 0.0008				
69	トリフルラリン	0.06							< 0.0006				
70	ナプロバミド	0.03							< 0.0003				
71	パラコート	0.005							< 0.00005				
72	ピペロホス	0.0009							< 0.00005				
73	ビラクロニル	0.01							< 0.0001				
74	ピラゾキシフェン	0.004							< 0.00004				
75	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02							< 0.0002				
76	ピリダフェンチオン	0.002							< 0.00005				
77	ピリブチカルブ	0.02							< 0.0002				
78	ピロキロン	0.05							< 0.0004				
79	フィプロニル	0.0005							< 0.000005				
80	フェニトロチオン（MEP）	0.01							< 0.00003				
81	フェノブカルブ（BPMC）	0.03							< 0.0003				
82	フェリムゾン	0.05							< 0.0005				
83	フェンチオン（MPP）	0.006							< 0.00006				
84	フェントエート（PAP）	0.007							< 0.00007				
85	フェントラザミド	0.01							< 0.0001				
86	フサライド	0.1							< 0.001				
87	ブタクロール	0.03							< 0.0003				
88	ブタミホス	0.02							< 0.0002				
89	ブプロフェジン	0.02							< 0.0002				
90	フルアジナム	0.03							< 0.0003				
91	プレチラクロール	0.05							< 0.0005				
92	プロシミドン	0.09							< 0.0009				
93	プロチオホス	0.004							< 0.00004				
94	プロピコナゾール	0.05							< 0.0005				
95	プロビザミド	0.05							< 0.0005				
96	プロベナゾール	0.05							< 0.0003				
97	プロモブチド	0.1							< 0.001				
98	ペノミル	0.02							< 0.0002				
99	ペンシクロン	0.1							< 0.001				
100	ベンゾビスクロン	0.09							< 0.0009				
101	ベンゾフェナップ	0.005							< 0.00004				
102	ペンタゾン	0.2							< 0.002				
103	ペンディメタリン	0.3							< 0.003				
104	ベンフラカルブ	0.04							< 0.0002				
105	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01							< 0.0001				
106	ベンフレセート	0.07							< 0.0007				
107	ホスチアゼート	0.003							< 0.00003				
108	マラチオン（マラソン）	0.7							< 0.0005				
109	メコプロップ（MCPP）	0.05							< 0.0005				
110	メソミル	0.03							< 0.0003				
111	メタラキシル	0.06							< 0.0006				
112	メチダチオン（DMTP）	0.004							< 0.00004				
113	メチルダイムロン	0.03											
114	メトミノストロビン	0.04							< 0.0004				
115	メトリブジン	0.03							< 0.0003				
116	メフェナセット	0.02							< 0.0002				

令和3年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：
印南浄水場

[illegible]

令和３年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：

印南原浄水場

項 目		基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			—	クリプト原虫	—	指標菌	—	基40	指標菌	管18+農薬	—	指標菌	—	—
採水日		—		12日		7日		1日	6日	10日		12日		
天候 前日		—		晴		曇		晴	晴	晴		雨		
当日		—		雨		晴		曇	晴	晴		晴		
気温		—		18.0		30.0		31.0	23.0	16.0		4.0		
水温		—		20.0		24.0		28.0	24.0	18.0		9.0		
残留塩素		0.1 mg/L以上												
水質基準項目	1 一般細菌	100cfu/mL以下						41						
	2 大腸菌	検出されないこと						陽性						
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						< 0.0003						
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005						
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下						< 0.001						
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						< 0.004						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						0.13						
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						0.06						
	13 ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002						
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005						
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.001						
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001						
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下												
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下												
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下												
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
	30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
	32 亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下						0.02						
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下						0.04						
	35 銅及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下						6.3						
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下						0.008						
	38 塩化物イオン	200 mg/L以下						4.1						
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下						23.4						
	40 蒸発残留物	500 mg/L以下						60						
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02						
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						< 0.000001						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						< 0.000001						
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.005						
	45 フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005						
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下						0.5						
	47 p H値	5.8以上8.6以下						7.08						
	48 味	異常でないこと						異常なし						
	49 臭気	異常でないこと						異常なし						
	50 色度	5度以下						2						
	51 濁度	2度以下						0.6						

令和3年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：

印南原浄水場

項 目		基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			—	クリプト原虫	—	指標菌	—	基40	指標菌	管18+農薬	—	指標菌	—	—
採水日		—		12日		7日		1日	6日	10日		12日		
天候 前日		—		晴		曇		晴	晴	晴		雨		
当日		—		雨		晴		曇	晴	晴		晴		
気温		—		18.0		30.0		31.0	23.0	16.0		4.0		
水温		—		20.0		24.0		28.0	24.0	18.0		9.0		
残留塩素		0.1 mg/L以上												
管理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下								< 0.002				
	2 ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下								< 0.0002				
	3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下								< 0.002				
	4 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下								< 0.0004				
	5 トルエン	0.4 mg/L以下								< 0.04				
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下								< 0.008				
	7 亜塩素酸	0.6 mg/L以下												
	8 二酸化塩素	0.6 mg/L以下												
	9 ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下												
	10 抱水クロラール	0.02 mg/L以下												
	11 農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下												
	12 残留塩素	1 mg/L以下												
	13 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下								29.1				
	14 マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下								0.009				
	15 遊離炭酸	20 mg/L以下								3.2				
	16 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下								< 0.03				
	17 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下								< 0.002				
	18 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下								1.9				
	19 臭気強度（TON）	3 mg/L以下								< 1				
	20 蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下								67				
	21 濁度	1度以下								0.1				
	22 pH値	7.5程度								7.15				
	23 腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、 極力0								-2.0				
	24 従属栄養細菌	2000cfu/mL以下												
	25 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下								< 0.01				
	26 アルミニウム及びその化合物 ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びヘフルオロオktan酸(PFOA)	0.1 mg/L以下												
	27 及びヘフルオロオktan酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下												
そ の 他	1 ダイオキシン類													
	2 クリプト指標菌					検出されず			検出されず			検出されず		
	3 クリプト原虫			陰性										
管理 目 標 設 定 項 目 （ 農 薬 類 ）	1 1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05								< 0.0001				
	2 2,2-DPA（ダラボン）	0.08								< 0.001				
	3 2,4-D（2,4-PA）	0.02								< 0.0002				
	4 EPN	0.004								< 0.00005				
	5 MCPA	0.005								< 0.0003				
	6 アシュラム	0.9								< 0.002				
	7 アセフェート	0.006								< 0.0008				
	8 アトラジン	0.01								< 0.0001				
	9 アニロホス	0.003								< 0.00005				
	10 アミトラズ	0.006								< 0.0003				
	11 アラクロール	0.03								< 0.0003				
	12 イソキサチオン	0.005								< 0.00005				
	13 イソフェンホス	0.001								< 0.00003				
	14 イソプロカルブ（MIPC）	0.01								< 0.0001				
	15 イソプロチオラン（IPT）	0.3								< 0.003				
	16 イプロベンホス（IBP）	0.09								< 0.0009				
	17 イミノクタジン	0.006								< 0.00005				
	18 インダノファン	0.009								< 0.00009				
	19 エスプロカルブ	0.03								< 0.0003				
	20 エディフェンホス（EDDP）	0.006												
	21 エトフェンプロックス	0.08								< 0.0008				
	22 エトリジアゾール（エクロメゾール）	0.004												
	23 エンドスルフアン（ベンゾエビン）	0.01								< 0.0001				
	24 オキサジクロメホン	0.02								< 0.0002				
	25 オキシシン銅（有機銅）	0.03								< 0.0003				
	26 オリサストロビン	0.1								< 0.001				
	27 カズサホス	0.0006								< 0.000006				
	28 カフェンストロール	0.008								< 0.00008				
	29 カルタップ	0.3								< 0.0008				
	30 カルバリル（NAC）	0.05								< 0.0002				
	31 カルプロバミド	0.04												
	32 カルボフラン	0.005								< 0.000003				
	33 キノクラミン（ACN）	0.005								< 0.00005				
	34 キャブタン	0.3								< 0.003				
	35 クミルロン	0.03								< 0.0003				

令和3年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：

印南原浄水場

項 目	基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		—	ｸﾘﾌﾄ原虫	—	指標菌	—	基40	指標菌	管18+農薬	—	指標菌	—	—
採水日	—		12日		7日		1日	6日	10日		12日		
天候 前日	—		晴		曇		晴	晴	晴		雨		
当日	—		雨		晴		曇	晴	晴		晴		
気温	—		18.0		30.0		31.0	23.0	16.0		4.0		
水温	—		20.0		24.0		28.0	24.0	18.0		9.0		
残留塩素	0.1 mg/L以上												
36	グリホサート	2							< 0.0002				
37	グルホシネート	0.02							< 0.0002				
38	クロメブロップ	0.02							< 0.0002				
39	クロルニトロフェン（CNP）	0.001							< 0.0001				
40	クロルピリホス	0.003							< 0.00005				
41	クロロタロニル（TPN）	0.005							< 0.0005				
42	シアナジン	0.001							< 0.00001				
43	シアノホス（CYAP）	0.003							< 0.00003				
44	ジウロン（DCMU）	0.002							< 0.0002				
45	ジクロベニル（DBN）	0.03							< 0.0001				
46	ジクロルボス（DDVP）	0.008							< 0.00008				
47	ジクワット	0.005							< 0.00005				
48	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004							< 0.00004				
49	ジチオカルバメート系農薬	0.005							< 0.00005				
50	ジチオビル	0.009							< 0.00009				
51	シハロホップブチル	0.006							< 0.00006				
52	シマジン（CAT）	0.003							< 0.00003				
53	ジメタメトリン	0.02							< 0.0002				
54	ジメトエート	0.05							< 0.0005				
55	シメトリン	0.03							< 0.0003				
56	ダイアジノン	0.003							< 0.00003				
57	ダイムロン	0.8							< 0.008				
58	ダゾメット、メタム及びMITC	0.01							< 0.00006				
59	チアジニル	0.1							< 0.001				
60	チウラム	0.02							< 0.0002				
61	チオジカルブ	0.08							< 0.0008				
62	チオファネートメチル	0.3							< 0.003				
63	チオベンカルブ	0.02							< 0.0002				
64	テフリルトリオン	0.002							< 0.00001				
65	テルブカルブ（MBPMC）	0.02							< 0.0002				
66	トリクロビル	0.006							< 0.00006				
67	トリクロルホン（DEP）	0.005							< 0.00005				
68	トリシクラゾール	0.1							< 0.0008				
69	トリフルラリン	0.06							< 0.0006				
70	ナプロバミド	0.03							< 0.0003				
71	パラコート	0.005							< 0.00005				
72	ピペロホス	0.0009							< 0.00005				
73	ビラクロニル	0.01							< 0.0001				
74	ピラゾキシフェン	0.004							< 0.00004				
75	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02							< 0.0002				
76	ピリダフェンチオン	0.002							< 0.00005				
77	ピリブチカルブ	0.02							< 0.0002				
78	ピロキロン	0.05							< 0.0004				
79	フィプロニル	0.0005							< 0.000005				
80	フェニトロチオン（MEP）	0.01							< 0.00003				
81	フェノブカルブ（BPMC）	0.03							< 0.0003				
82	フェリムゾン	0.05							< 0.0005				
83	フェンチオン（MPP）	0.006							< 0.00006				
84	フェントエート（PAP）	0.007							< 0.00007				
85	フェントラザミド	0.01							< 0.0001				
86	フサライド	0.1							< 0.001				
87	ブタクロール	0.03							< 0.0003				
88	ブタミホス	0.02							< 0.0002				
89	ブプロフェジン	0.02							< 0.0002				
90	フルアジナム	0.03							< 0.0003				
91	プレチラクロール	0.05							< 0.0005				
92	プロシミドン	0.09							< 0.0009				
93	プロチオホス	0.004							< 0.00004				
94	プロピコナゾール	0.05							< 0.0005				
95	プロビザミド	0.05							< 0.0005				
96	プロベナゾール	0.05							< 0.0003				
97	プロモブチド	0.1							< 0.001				
98	ペノミル	0.02							< 0.0002				
99	ペンシクロン	0.1							< 0.001				
100	ベンゾビスクロン	0.09							< 0.0009				
101	ベンゾフェナップ	0.005							< 0.00004				
102	ペンタゾン	0.2							< 0.002				
103	ペンディメタリン	0.3							< 0.003				
104	ベンフラカルブ	0.04							< 0.0002				
105	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01							< 0.0001				
106	ベンフレセート	0.07							< 0.0007				
107	ホスチアゼート	0.003							< 0.00003				
108	マラチオン（マラソン）	0.7							< 0.0005				
109	メコブロップ（MCP P）	0.05							< 0.0005				
110	メソミル	0.03							< 0.0003				
111	メタラキシル	0.06							< 0.0006				
112	メチダチオン（DMTP）	0.004							< 0.00004				
113	メチルダイムロン	0.03											
114	メトミノストロビン	0.04							< 0.0004				
115	メトリブジン	0.03							< 0.0003				
116	メフェナセット	0.02							< 0.0002				

令和3年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：
印南原浄水場

[illegible]

令和３年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：

切目川水源地

項 目		基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			—	クリプト原虫	—	指標菌	—	基40	指標菌	管18+農薬	—	指標菌	—	—
採水日		—		12日		7日		1日	6日	10日		12日		
天候 前日		—		晴		曇		晴	晴	晴		雨		
当日		—		雨		晴		曇	晴	晴		晴		
気温		—		16.0		30.0		30.0	29.0	20.0		2.0		
水温		—		17.0		24.0		24.0	23.5	18.0		11.0		
残留塩素		0.1 mg/L以上												
水質基準項目	1 一般細菌	100cfu/mL以下						5						
	2 大腸菌	検出されないこと						陰性						
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						< 0.0003						
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005						
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下						< 0.002						
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						< 0.004						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						0.34						
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						0.07						
	13 ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002						
	15 1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005						
	16 トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.001						
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001						
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下												
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下												
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下												
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
	30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
	32 亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下						< 0.02						
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下						< 0.03						
	35 銅及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下						5.9						
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下						< 0.005						
	38 塩化物イオン	200 mg/L以下						4.1						
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下						34.8						
	40 蒸発残留物	500 mg/L以下						68						
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02						
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						< 0.000001						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						< 0.000001						
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.005						
	45 フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005						
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下						0.3						
	47 p H値	5.8以上8.6以下						6.73						
	48 味	異常でないこと						異常なし						
	49 臭気	異常でないこと						異常なし						
	50 色度	5度以下						< 1						
	51 濁度	2度以下						< 0.1						

令和3年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：

切目川水源地

項 目		基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			—	クリプト原虫	—	指標菌	—	基40	指標菌	管18+農薬	—	指標菌	—	—
採水日		—		12日		7日		1日	6日	10日		12日		
天候 前日		—		晴		曇		晴	晴	晴		雨		
当日		—		雨		晴		曇	晴	晴		晴		
気温		—		16.0		30.0		30.0	29.0	20.0		2.0		
水温		—		17.0		24.0		24.0	23.5	18.0		11.0		
残留塩素		0.1 mg/L以上												
管理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下								< 0.002				
	2 ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下								< 0.0002				
	3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下								< 0.002				
	4 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下								< 0.0004				
	5 トルエン	0.4 mg/L以下								< 0.04				
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下								< 0.008				
	7 亜塩素酸	0.6 mg/L以下												
	8 二酸化塩素	0.6 mg/L以下												
	9 ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下												
	10 抱水クロラール	0.02 mg/L以下												
	11 農薬類	検出値と目標値の 比の和が1以下												
	12 残留塩素	1 mg/L以下												
	13 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下								26.1				
	14 マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下								< 0.005				
	15 遊離炭酸	20 mg/L以下								5.0				
	16 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下								< 0.03				
	17 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下								< 0.002				
	18 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下								1.6				
	19 臭気強度（TON）	3 mg/L以下								< 1				
	20 蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下								39				
	21 濁度	1度以下								0.1				
	22 pH値	7.5程度								6.85				
	23 腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、 極力0								-2.5				
	24 従属栄養細菌	2000cfu/mL以下												
	25 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下								< 0.01				
	26 アルミニウム及びその化合物 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.1 mg/L以下												
	27 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下												
そ の 他	1 ダイオキシン類													
	2 クリプト指標菌					検出されず			検出されず			検出されず		
	3 クリプト原虫			陰性										
管理 目 標 設 定 項 目 （ 農 薬 類 ）	1 1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05								< 0.0001				
	2 2,2-DPA（ダラボン）	0.08								< 0.001				
	3 2,4-D（2,4-PA）	0.02								< 0.0002				
	4 EPN	0.004								< 0.00005				
	5 MCPA	0.005								< 0.0003				
	6 アシュラム	0.9								< 0.002				
	7 アセフェート	0.006								< 0.0008				
	8 アトラジン	0.01								< 0.0001				
	9 アニロホス	0.003								< 0.00005				
	10 アミトラズ	0.006								< 0.0003				
	11 アラクロール	0.03								< 0.0003				
	12 イソキサチオン	0.005								< 0.00005				
	13 イソフェンホス	0.001								< 0.00003				
	14 イソプロカルブ（MIPC）	0.01								< 0.0001				
	15 イソプロチオラン（IPT）	0.3								< 0.003				
	16 イプロベンホス（IBP）	0.09								< 0.0009				
	17 イミノクタジン	0.006								< 0.00005				
	18 インダノファン	0.009								< 0.00009				
	19 エスプロカルブ	0.03								< 0.0003				
	20 エディフェンホス（EDDP）	0.006												
	21 エトフェンプロックス	0.08								< 0.0008				
	22 エトリジアゾール（エクロメゾール）	0.004												
	23 エンドスルフアン（ベンゾエビン）	0.01								< 0.0001				
	24 オキサジクロメホン	0.02								< 0.0002				
	25 オキシシン銅（有機銅）	0.03								< 0.0003				
	26 オリサストロビン	0.1								< 0.001				
	27 カズサホス	0.0006								< 0.000006				
	28 カフェンストロール	0.008								< 0.00008				
	29 カルタップ	0.3								< 0.0008				
	30 カルバリル（NAC）	0.05								< 0.0002				
	31 カルプロパミド	0.04												
	32 カルボフラン	0.005								< 0.000003				
	33 キノクラミン（ACN）	0.005								< 0.00005				
	34 キャブタン	0.3								< 0.003				
	35 クミルロン	0.03								< 0.0003				

令和3年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：

切目川水源地

項 目	基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		—	ｸﾘﾌﾄ原虫	—	指標菌	—	基40	指標菌	管18+農薬	—	指標菌	—	—
採水日	—		12日		7日		1日	6日	10日		12日		
天候 前日	—		晴		曇		晴	晴	晴		雨		
当日	—		雨		晴		曇	晴	晴		晴		
気温	—		16.0		30.0		30.0	29.0	20.0		2.0		
水温	—		17.0		24.0		24.0	23.5	18.0		11.0		
残留塩素	0.1 mg/L以上												
36	グリホサート	2							< 0.0002				
37	グルホシネート	0.02							< 0.0002				
38	クロメブロップ	0.02							< 0.0002				
39	クロルニトロフェン（CNP）	0.001							< 0.0001				
40	クロルピリホス	0.003							< 0.00005				
41	クロロタロニル（TPN）	0.005							< 0.0005				
42	シアナジン	0.001							< 0.00001				
43	シアノホス（CYAP）	0.003							< 0.00003				
44	ジウロン（DCMU）	0.002							< 0.0002				
45	ジクロベニル（DBN）	0.03							< 0.0001				
46	ジクロルボス（DDVP）	0.008							< 0.00008				
47	ジクワット	0.005							< 0.00005				
48	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004							< 0.00004				
49	ジチオカルバメート系農薬	0.005							< 0.00005				
50	ジチオビル	0.009							< 0.00009				
51	シハロホップブチル	0.006							< 0.00006				
52	シマジン（CAT）	0.003							< 0.00003				
53	ジメタメトリン	0.02							< 0.0002				
54	ジメトエート	0.05							< 0.0005				
55	シメトリン	0.03							< 0.0003				
56	ダイアジノン	0.003							< 0.00003				
57	ダイムロン	0.8							< 0.008				
58	ダゾメット、メタム及びMITC	0.01							< 0.00006				
59	チアジニル	0.1							< 0.001				
60	チウラム	0.02							< 0.0002				
61	チオジカルブ	0.08							< 0.0008				
62	チオファネートメチル	0.3							< 0.003				
63	チオベンカルブ	0.02							< 0.0002				
64	テフリルトリオン	0.002							< 0.00001				
65	テルブカルブ（MBPMC）	0.02							< 0.0002				
66	トリクロビル	0.006							< 0.00006				
67	トリクロルホン（DEP）	0.005							< 0.00005				
68	トリシクラゾール	0.1							< 0.0008				
69	トリフルラリン	0.06							< 0.0006				
70	ナプロバミド	0.03							< 0.0003				
71	パラコート	0.005							< 0.00005				
72	ピペロホス	0.0009							< 0.00005				
73	ビラクロニル	0.01							< 0.0001				
74	ピラゾキシフェン	0.004							< 0.00004				
75	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02							< 0.0002				
76	ピリダフェンチオン	0.002							< 0.00005				
77	ピリブチカルブ	0.02							< 0.0002				
78	ピロキロン	0.05							< 0.0004				
79	フィプロニル	0.0005							< 0.000005				
80	フェニトロチオン（MEP）	0.01							< 0.00003				
81	フェノブカルブ（BPMC）	0.03							< 0.0003				
82	フェリムゾン	0.05							< 0.0005				
83	フェンチオン（MPP）	0.006							< 0.00006				
84	フェントエート（PAP）	0.007							< 0.00007				
85	フェントラザミド	0.01							< 0.0001				
86	フサライド	0.1							< 0.001				
87	ブタクロール	0.03							< 0.0003				
88	ブタミホス	0.02							< 0.0002				
89	ブプロフェジン	0.02							< 0.0002				
90	フルアジナム	0.03							< 0.0003				
91	プレチラクロール	0.05							< 0.0005				
92	プロシミドン	0.09							< 0.0009				
93	プロチオホス	0.004							< 0.00004				
94	プロピコナゾール	0.05							< 0.0005				
95	プロビザミド	0.05							< 0.0005				
96	プロベナゾール	0.05							< 0.0003				
97	プロモブチド	0.1							< 0.001				
98	ペノミル	0.02							< 0.0002				
99	ペンシクロン	0.1							< 0.001				
100	ベンゾビスクロン	0.09							< 0.0009				
101	ベンゾフェナップ	0.005							< 0.00004				
102	ペンタゾン	0.2							< 0.002				
103	ペンディメタリン	0.3							< 0.003				
104	ベンフラカルブ	0.04							< 0.0002				
105	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01							< 0.0001				
106	ベンフレセート	0.07							< 0.0007				
107	ホスチアゼート	0.003							< 0.00003				
108	マラチオン（マラソン）	0.7							< 0.0005				
109	メコブロップ（MCPP）	0.05							< 0.0005				
110	メソミル	0.03							< 0.0003				
111	メタラキシル	0.06							< 0.0006				
112	メチダチオン（DMTP）	0.004							< 0.00004				
113	メチルダイムロン	0.03											
114	メトミノストロビン	0.04							< 0.0004				
115	メトリブジン	0.03							< 0.0003				
116	メフェナセット	0.02							< 0.0002				

令和3年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：
切目川水源地

[illegible]

令和３年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：

川又浄水場

項 目		基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			—	クリプト原虫	—	指標菌	—	基40	指標菌	管18	—	指標菌	—	—
採水日		—		12日		7日		1日	6日	10日		12日		
天候 前日		—		晴		曇		晴	晴	晴		雨		
当日		—		曇		晴		曇	晴	晴		晴		
気温		—		16.0		27.0		24.0	20.0	10.0		5.0		
水温		—		14.0		24.0		20.0	17.5	14.0		7.0		
残留塩素		0.1 mg/L以上												
水質基準項目	1 一般細菌	100cfu/mL以下						70						
	2 大腸菌	検出されないこと						陽性						
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						< 0.0003						
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005						
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下						< 0.002						
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						< 0.004						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						0.27						
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						0.06						
	13 ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002						
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005						
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.001						
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001						
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下												
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下												
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下												
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
	30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
	32 亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下						0.03						
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下						< 0.03						
	35 銅及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下						5.7						
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下						< 0.005						
	38 塩化物イオン	200 mg/L以下						3.4						
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下						19.1						
	40 蒸発残留物	500 mg/L以下						56						
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02						
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						< 0.000001						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						< 0.000001						
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.005						
	45 フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005						
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下						0.6						
	47 p H値	5.8以上8.6以下						7.15						
	48 味	異常でないこと						異常なし						
	49 臭気	異常でないこと						異常なし						
	50 色度	5度以下						2						
	51 濁度	2度以下						0.6						

令和3年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：
川又浄水場

[illegible]

令和３年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：

滝ノ岡水源地

項 目		基 準 値 又は 目 標 値	採 水 月											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			—	クリプト原虫	—	指標菌	—	基40	指標菌	—	—	指標菌	—	—
採水日		—		12日		7日		1日	6日			12日		
天候 前日		—		晴		晴		晴	晴			雨		
当日		—		雨		晴		曇	晴			晴		
気温		—		19.0		31.0		30.0	27.0			7.0		
水温		—		18.0		17.0		19.0	20.0			19.5		
残留塩素		0.1 mg/L以上												
水質基準項目	1 一般細菌	100cfu/mL以下						2						
	2 大腸菌	検出されないこと						陰性						
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						< 0.0003						
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005						
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下						< 0.002						
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						< 0.004						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						1.31						
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						0.06						
	13 ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002						
	15 1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005						
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.001						
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001						
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	20 ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001						
	21 塩素酸	0.6 mg/L以下												
	22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
	23 クロロホルム	0.06 mg/L以下												
	24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
	25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
	26 臭素酸	0.01 mg/L以下												
	27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
	28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
	29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
	30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
	31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
	32 亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下						< 0.02						
	34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下						< 0.03						
	35 銅及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.1						
	36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下						8.0						
	37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下						< 0.005						
	38 塩化物イオン	200 mg/L以下						5.2						
	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下						48.8						
	40 蒸発残留物	500 mg/L以下						90						
	41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02						
	42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						< 0.000001						
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						< 0.000001						
	44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.005						
	45 フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005						
	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下						0.2						
	47 p H値	5.8以上8.6以下						6.71						
	48 味	異常でないこと						異常なし						
	49 臭気	異常でないこと						異常なし						
	50 色度	5度以下						< 1						
	51 濁度	2度以下						< 0.1						

令和3年度 水質検査結果 【原水】

採水地点：
滝ノ岡水源地

[illegible]