令和８年度 水質検査結果　**【浄水】**

水質検査実施月　：

５月

検 査 項 目 ：水 質 基 準 項 目　　11項目

項　　目		基準値又は目標値	採水場所						
			印南町水道事業						滝ノ岡専用水道
			津井ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	南谷公民館	稲原駅	崎山漁村ｾﾝﾀｰ	旧まづま保育園	奥真妻活々倶楽部	紀ノ郷管理組合事務所
	採水日	—	13日	13日	13日	13日	13日	13日	13日
	天候 前日	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	当日	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	—	24.0	21.0	24.0	23.0	26.0	26.0	24.0
	水温	—	22.0	23.0	23.0	21.0	22.0	20.0	24.0
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.6	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6
水質基準項目	一般細菌	100cfu/mL以下	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下							
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下							
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下							
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下							
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下							
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下							
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下							
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下							
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下							
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下							
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							
	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下							
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下							
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下							
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下							
	ベンゼン	0.01 mg/L以下							
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下							
	塩素酸	0.6 mg/L以下							
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下							
	クロロホルム	0.06 mg/L以下							
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下							
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下							
	臭素酸	0.01 mg/L以下							
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下							
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下							
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下							
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下							
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下							
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下							
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下							
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下							
	銅及びその化合物	1 mg/L以下							
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下							
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下							
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.1	5.7	5.8	4.9	5.1	3.9	6.7
	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L以下							
	蒸発残留物	500 mg/L以下							
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	２－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下							
	フェノール類	0.005 mg/L以下							
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.14	7.08	6.78	6.96	7.35	6.76
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1